



Poročilo o izvedeni nalogi  
**Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode**

Evidenčna oznaka: 2164-16/24929-17/127149

Naročnik: INSTALATERSTVO KREK PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA STROJNIH INSTALACIJ  
D.O.O.  
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 88  
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Delovni nalog: Pogodba, 751-5/2016, 23.02.2017

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Kranj  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Kranj, 20.11.2017

Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Kranj  
Vodja oddelka:  
Branka Lesnik, dipl.san.inž. Franc Ribnikar, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Branka Lesnik, dipl.san.inž. ob 20.11.2017 12:00:36 Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 17/127149  
**Namen:** Pogodba  
**Naročnik:** INSTALATERSTVO KREK PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA STROJNIH INSTALACIJ  
D.O.O., POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 88 , 4223 Poljane nad Škofjo Loko  
**Vzorec odvzel:** Branka Lesnik, NLZOH OOO Kranj  
**Čas odvzema:** 14.11.2017 10:35  
**Mesto odvzema:** Vodovod Lom - Zakobiljek, Dolenčice 16, Pintar  
**Vzorec sprejel:** OMA Kranj - Izvajalci  
**Kraj in čas sprejema:** Kranj, 14.11.2017 14:00

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

### Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

### Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

### Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2164-16/24929-17/127149-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-16/24929-17/127149-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 17/127149  
**Namen:** Pogodba  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 751-5/2016  
**Vodja naloge:** Branka Lesnik, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** INSTALATERSTVO KREK PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA STROJNIH INSTALACIJ D.O.O.,  
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 88 , 4223 Poljane nad Škofjo Loko  
**Delovni nalog:** Pogodba, 751-5/2016, 23.02.2017  
**Mesto odvzema:** Vodovod Lom - Zakobiljek, Dolenčice 16, Pintar  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5: 2007  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 14.11.2017 10:35

**Odvzel:** Branka Lesnik, NLZOH OOO Kranj

### Sprejem vzorca

**Datum in ura:** 14.11.2017 14:00

**Sprejel:** OMA Kranj - Izvajalci

**Datum poročila:** 20.11.2017

## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura zraka	5 #	°C		SIST DIN 38404-C4:2000, na mestu odvzema	14.11.17 14.11.17
Temperatura vode	10.9 #	°C		SIST DIN 38404-C4:2000, na mestu odvzema	14.11.17 14.11.17
Klor-prosti	0.09 #	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2000, na mestu odvzema	14.11.17 14.11.17
Vonj	brez vonja #			ONORM M 6620:2012, na mestu odvzema	14.11.17 14.11.17

Vodja oddelka:  
Franc Ribnikar, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Franc Ribnikar, dipl.san.inž. ob 20.11.2017 12:37:50

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

<b>Vzorec:</b>	Pitna voda	<b>Prevzem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b> 15.11.2017
<b>Številka vzorca:</b>	17/127149; lab.št.: 17/13878	<b>Datum in ura:</b>	14.11.2017 14:00
<b>Namen:</b>	Pogodba	<b>Prevzel:</b>	Mojca Polak
<b>Naloga:</b>	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 751-5/2016		
<b>Vodja naloge:</b>	Branka Lesnik, dipl.san.inž.		
<b>Naročnik:</b>	INSTALATERSTVO KREK PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA STROJNIH INSTALACIJ D.O.O., POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 88 , 4223 Poljane nad Škofjo Loko		
<b>Delovni nalog:</b>	Pogodba, 751-5/2016, 23.02.2017		
<b>Mesto odvzema:</b>	Vodovod Lom - Zakobiljek, Dolenčice 16, Pintar		
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
<b>Odvzem vzorca</b>			
<b>Datum in ura:</b>	14.11.2017 10:35		
<b>Odvzel:</b>	Branka Lesnik, NLZOH OOO Kranj		

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, ISO 9308-1:2014/Amd 2016	ni najdeno	CFU/100 mL	14.11.2017 15.11.2017
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, ISO 9308-1:2014/Amd 2016	ni najdeno	CFU/100 mL	14.11.2017 15.11.2017

Analistik:  
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

Odgovorna oseba:  
Tatjana Pavlica, dr. vet. med. spec. higijene živil  
Elektronsko podpisal Tatjana Pavlica, dr. vet. med. spec. higijene živil ob 15.11.2017 15:11:14

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.