



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ

Gospodarska ulica 12, p.p. 128, 4001 Kranj

Laboratorij za sanitarno mikrobiologijo

tel. 04 2017 142, 04 2017 131, fax. 04 2017 113

Protokol: PV/4200

Status: Kon nji, Verzija: 1.00

PORO ILO O MIKROBIOLOŠKEM PRESKUSU - PITNE VODE

Pošiljatelj: ZZVKRANJ - ENOTA ZA HIGIENO PREHRANE
Naročnik, Plačnik, Lastnik: OB INA GORENJA VAS-POLJANE, POLJANSKA CESTA 87, 4224 GORENJA VAS
Poslano v vednost: pošiljatelju, naro niku
ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS ENOTA KRANJ, SLOVENSKITRG 1, 4000 KRANJ

Sprejem: 18.12.2013 ob 13:15, Preiskano do: 23.12.2013

Namen odvzema: Lastnikova zahteva

Vzorci prinesel: Andrej Obronek

Vzorec: Pitna voda iz omrežja - Bife Sovodenj (Mercator)

Lokacija: VODOVOD SOVODENJ - OMREŽJE

Odvzel: Andrej Obronek

Datum odvzema: 18.12.2013 ob 10:10

Stanje ob prevzemu: ustrezno

Opomba: Metoda vzor enja: Vzor enja je bilo izvedeno po standardu SIST ISO 5667-5:2007

Preiskava: Redna preiskava pitne vode - Membranska filtracija

Zahtevek: Mikrobiološki preskus po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

PARAMETER	METODA	PREISK. KOLI INA	KRITERIJ	REZULTAT	ENOTA	OCENA	ZA ETEK KONEC
<i>Escherichia coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001/ AC: 2009	100 ml	0	0	CFU/100 ml	SKLADEN #	18.12.2013 19.12.2013
Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001/ AC: 2009	100 ml	0	0	CFU/100 ml	SKLADEN #	18.12.2013 19.12.2013
Število kolonij pri 22±2° C	SIST EN ISO 6222:1999	1 ml	brezneobičajnih sprememb	0	CFU/ml	/	18.12.2013 23.12.2013
Število kolonij pri 36±2° C	SIST EN ISO 6222:1999	1 ml	100	0	CFU/ml	SKLADEN #	18.12.2013 20.12.2013

OCENA: Kriteriji za OCENO parametrov so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).
OCENA je primerjava rezultatov z navedenimi kriteriji.

OPOMBA: RAZLAGA NA INA PODAJANJA REZULTATOV ZA ŠTEVILO PREŠTETIH KOLONIJ V OBMO JU DO 10:
Ni najdeno: 0 (velja tudi za metodo MPN)
Najdeno 1-3: <4
Najdeno 4-9: ocenjeno

Odgovorna oseba:
Tatjana Pavlica dr. vet. med.
spec.hig.živilz.živil.san.mikrobiol.

Vodja laboratorija:
Tatjana Pavlica dr. vet. med.
spec.hig.živilz.živil.san.mikrobiol.



Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Podatki o merilni negotovosti in validacijah metod so na voljo v pregled v laboratoriju.

V Kranju, 23.12.2013

Stran: 1 od