



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ

Gospodsvetska ulica 12, p.p. 128, 4001 Kranj
Laboratorij za sanitarno mikrobiologijo
tel. 04 2017 142, 04 2017 131, fax. 04 2017 113

Protokol: **PVI4052**

Status: **Končni**, Verzija: **1.00**

POROČILO O MIKROBIOLOŠKEM PRESKUSU - PITNE VODE

Pošiljatelj: **ZZV KRANJ - ENOTA ZA HIGIENO PREHRANE**
Naročnik, Plačnik, Lastnik: **OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, POLJANSKA CESTA 87, 4224 GORENJA VAS**
Poslano v vednost: pošiljatelju, naročniku
ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS ENOTA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ
INSTALATERSTVO KREK d.o.o., POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 88, 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

Sprejem: **10.12.2013 ob 11:40**, Preiskano do: **13.12.2013**

Namen odvzema: **Pogodba**

Vzorce prinesel: **Branka Lesnik**

Vzorec: **Pitna voda iz omrežja - Zakobiljek 4, Klemenčič**

Lokacija: **VODOVOD LOM - ZAKOBILJEK - OMREŽJE**
Odvzel: **Branka Lesnik**
Datum odvzema: **10.12.2013 ob 10:50**
Stanje ob prevzemu: **ustrezno**
Opomba: **Metoda vzorčenja: Vzorčenje je bilo izvedeno po standardu SIST ISO 5667-5:2007**

Preiskava: **Redna preiskava pitne vode - Membranska filtracija**

Zahtevek: Mikrobiološki preskus po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS št.19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09).

PARAMETER	METODA	PREISK. KOLIČINA	KRITERIJ	REZULTAT	ENOTA	OCENA	ZAČETEK KONEC
<i>Escherichia coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001/ AC: 2009	100 ml	0	0	CFU/100 ml	SKLADEN #	10.12.2013 11.12.2013
Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001/ AC: 2009	100 ml	0	0	CFU/100 ml	SKLADEN #	10.12.2013 11.12.2013
Število kolonij pri 22±2° C	SIST EN ISO 6222:1999	1 ml	brez neobičajnih sprememb	0	CFU/ml	/	10.12.2013 13.12.2013
Število kolonij pri 36±2° C	SIST EN ISO 6222:1999	1 ml	100	0	CFU/ml	SKLADEN #	10.12.2013 12.12.2013

OCENA: Kriteriji za OCENO parametrov so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). OCENA je primerjava rezultatov z navedenimi kriteriji .

OPOMBA: RAZLAGA NAČINA PODAJANJA REZULTATOV ZA ŠTEVILO PREŠTETIH KOLONIJ V OBMOČJU DO 10:

Ni najdeno: 0 (velja tudi za metodo MPN)

Najdeno 1-3: <4

Najdeno 4-9: ocenjeno

Odgovorna oseba:
Tatjana Pavlica dr. vet.med.
spec.hig.živil z živil.san.mikrobiol.



Vodja laboratorija
Tatjana Pavlica dr. vet.med.
spec.hig.živil z živil.san.mikrobiol.



Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi.

Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Podatki o merilni negotovosti in validacijah metod so na voljo v pregled v laboratoriju.

V Kranju, 16.12.2013

Stran: 1 od 1

ZAPISNIK O ODVZEMU VZORCEV PITNE VODE

NAROČNIK: Občina Gorba Vas - Bučane
 PLAČNIK: 71-

LASTNIK: Občina Gorba Vas - Bučane
 VODOVOD: dom. - zabojni jzkr

OBVESTITI: naročnik
 lastnik
 arhiv
 ZRS
 INSTALATOR
KRCK

VREMENSKI PODATKI:	VREME PRI ODVZEMU	VREME TEDEN PREJ
(Jasno, sončno, oblačno, dež, po dežju, sneg, odjuga,...)	<u>jasno</u>	<u>jasno</u>

DATUM ODVZEMA: 10.11.2013 Temperatura zraka: 21 °C
 Vzorci hranjeni v hladilni torbi: da; ne
 Temperatura pred oddajo vzorca: (5±3) 5

ŠT.	ODVZEMNO MESTO	URA odvzema	TERENSKÉ MERITVE				ORGANOLEPTIČNA OCENA				MIKROBIOLOGIJA		KEMIJA	
			temperatura vode (°C)	Ph ≥ 6,5 in ≤ 9,5	električna prevodnost (µS/cm pri 20°C) (2500)	prosti preostali klor* (mg/l)	barva**	vonj**	okus**	motnost**	vrsta preizkušanja	vrsta preizkušanja		protokolna številka
6	<u>omazje, Zaboh. jzkr 4, Klemenčič</u>	<u>10:50</u>	<u>8,0</u>	<u>7</u>	<u>0,16</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>X</u>			<u>4052</u>	<u>vrsta preizkušanja</u>	<u>Protokolna številka</u>

Legenda: * v primeru kloriranja vode

** 1. nezaznavno, 2. zaznavno, 3. močno zaznavno, 4. nedoločeno

Pri odvzemu pisoten: Klemenčič

Vzorec odvezl: 10:50
 Prezem v laboratoriju: 10:50
 mikrobiološki: Datum: 10.11.2013 Podpis: [Signature]
 kemijski: Datum: 10.11.2013 Podpis: [Signature]

Distribuirana voda: surova
 obdelana Cl
 obdelana UV
 drugo
 Namen odvzema: pogodba
 lastnikova zahteva
 kontrola dezinfekcije
 drugo