



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ

Gospodarska ulica 12, p.p. 128, 4001 Kranj
Laboratorij za sanitarno mikrobiologijo
tel. 04 2017 142, 04 2017 131, fax. 04 2017 113

Protokol: **PVI/4048**

Status: **Končni**, Verzija: **1.00**

POROČILO O MIKROBIOLOŠKEM PRESKUSU - PITNE VODE

Pošiljatelj: **ZZV KRANJ - ENOTA ZA HIGIENO PREHRANE**
Naročnik, Plačnik, Lastnik: **OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, POLJANSKA CESTA 87, 4224 GORENJA VAS**
Poslano v vednost: pošiljatelju, naročniku
ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS ENOTA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ
INSTALATERSTVO KREK d.o.o., POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 88, 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

Sprejem: **10.12.2013 ob 11:40**, Preiskano do: **14.12.2013**

Namen odvzema: **Pogodba**

Vzorci prinesel: **Branka Lesnik**

Vzorec: **Pitna voda iz omrežja - Sovodenj, Merkator bar**

Lokacija: **VODOVOD SOVODENJ - OMREŽJE**
Odvzel: **Branka Lesnik**
Datum odvzema: **10.12.2013 ob 08:15**
Stanje ob prevzemu: **ustrezno**
Opomba: **Metoda vzorčenja: Vzorčenje je bilo izvedeno po standardu SIST ISO 5667-5:2007**

Preiskava: **Redna preiskava pitne vode - Membranska filtracija**

Zahtevek: Mikrobiološki preskus po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS št.19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09).

PARAMETER	METODA	PREISK. KOLIČINA	KRITERIJ	REZULTAT	ENOTA	OCENA	ZAČETEK KONEC
<i>Escherichia coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001/AC: 2009	100 ml	0	<4	CFU/100 ml	NESKLADEN #	10.12.2013 14.12.2013
Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001/AC: 2009	100 ml	0	5	CFU/100 ml	NESKLADEN #	10.12.2013 14.12.2013
Število kolonij pri 22±2° C	SIST EN ISO 6222:1999	1 ml	brez neobičajnih sprememb	26	CFU/ml	/	10.12.2013 13.12.2013
Število kolonij pri 36±2° C	SIST EN ISO 6222:1999	1 ml	100	4	CFU/ml	SKLADEN #	10.12.2013 12.12.2013

OCENA: Kriteriji za OCENO parametrov so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). OCENA je primerjava rezultatov z navedenimi kriteriji.

OPOMBA: RAZLAGA NAČINA PODAJANJA REZULTATOV ZA ŠTEVILO PREŠTETIH KOLONIJ V OBMOČJU DO 10:

Ni najdeno: 0 (velja tudi za metodo MPN)

Najdeno 1-3: <4

Najdeno 4-9: **ocenjeno**

Odgovorna oseba:
Tatjana Pavlica dr. vet.med.
spec.hig.živil z živil.san.mikrobiol.



Vodja laboratorija:
Tatjana Pavlica dr. vet.med.
spec.hig.živil z živil.san.mikrobiol.



Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi.

Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Podatki o merilih negotovosti in validacijah metod so na voljo v pregled v laboratoriju.

V Kranju, 16.12.2013

Stran: 1 od 1

ZAPISNIK O ODVZEMU VZORCEV PITNE VODE

NAROČNIK: Bevna Gorvna VAS-ROJANE

LASTNIK: Bevna Gorvna VAS-ROJANE

OBVESTITI: naročnik
 lastnik

VREMENSKI PODATKI:

VREME PRI ODVZEMU

VREME TEDEN PREJ

(Jasno, sončno, oblačno, dež, po dežju, sneg, odluga,...)

oblačno

januar

DATUM ODVZEMA: 10. 12. 2013

Temperatura zraka: 12, 1 °C

Vzorci hranjeni v hladilni torbi: da; ne
Temperatura pred oddajo vzorca: (5±3) 5

arhiv
 ZAS
 INSTALACIJA
 KOD

ŠT.	ODVZEMNO MESTO	URA	TERENSKE MERITVE				ORGANOLEPTIČNA OCENA			MIKROBIOLOGIJA		KEMIJA	
		odvzema	temperatura vode (°C) ()	Ph > 6,5 in < 9,5 ()	električna prevodnost (µS/cm pri 20°C) (2500) ()	prosti preostali klor * (mg/l) ()	barva **	vonj **	okus **	močnost **	vsista preizkušanja MF; MPN redna občasna	protokolna številka	vsista preizkušanja
2	ovirski vodovod - Cherkovci (ar P.p. za točkovni vodovod)	815	6,8	-	-	-	1	1	1	X	4048		

Legenda: * v primeru kloriranja vode

** 1.nezaznavno, 2.zaznavno, 3.močno zaznavno, 4.nedoločeno

Vzorec odvzel: P. Kranj

Pri odvzemu pisoten: da

Prezgem v laboratoriju:

mikrobiološki: Datum: 10.12.

Ura: 17.00

Podpis: P. Kranj

kemijski: Datum: 10.12.

Ura: 17.00

Podpis: P. Kranj

Distribuirana voda:

- surova
 obdelana
 UV
 drugo

Namen odvzema:

- pogodba
 lastnikova zahteva
 kontrola dezinfekcije
 drugo