



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE

Območna enota Kranj

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 059 310 300

F: 04 231 91 44

E: gp-oekr.zirs@gov.si

www.zi.gov.si

Številka: 06102-822/2013-2

Datum: 30.10.2013

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Območna enota Kranj, izdaja po uradni dolžnosti na podlagi 18. in 19. člena Zakona o zdravstveni inšpekciji-uradno prečiščeno besedilo (ZZdrI-UPB-2, Ur.l. RS, št. 59/06), 27. čl. Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS, Ur. l. RS št. 52/00, 42/02, 47/04 ZdZPZ) in določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 in nasl. - ZUP v nadaljevanju ZUP), ter določb Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1 - Ur. l. RS št. 43/07) v upravnem postopku izvajanja inšpekcijskega nadzora nad javno oskrbo s pitno vodo v vodovodnem sistemu: **Brode 1**, pri stranki **Instalaterstvo Krek, d.o.o., Poljane 88, 4223 Poljane nad Škofjo Loko**, ki jo zastopa direktor **Krek Dejan**, naslednjo

## ODLOČBO

**Instalaterstvo Krek, d.o.o., Poljane 88, 4223 Poljane nad Škofjo Loko**, mora kot upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo v **vodovodnem sistemu: Brode 1**,

1. Vzpostaviti in izvajati notranji nadzor v okviru spremljajočih higienskih programov in notranji nadzor na osnovah HACCP sistema, ki bo omogočal prepoznavanje dejavnikov tveganja, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter, ki bo omogočal predvsem vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (KKT) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo ter predložiti inšpektorju zapise, oziroma dokazila:

- 1.1. O ureditvi ustreznega zračenja objekta zajetje Brode 1, ureditvi žabjega pokrova na odtoku odvečne vode iz objekta zajetje Brode 1, ureditvi neposredne okolice okrog objekta zajetje Brode 1 na notranji strani ograje, kjer so prisotne odpadle veje z dreves in propadajoča drevesna debla ter o odstranitvi mahu s portala in okolice vrat objekta zajetje Brode 1.

ROK IZVRŠITVE ODREJENEGA UKREPA JE **01.11.2014**

2. O odpravljenih nepravilnostih je potrebno obvestiti Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Kranj.

3. Pritožba ne zadrži izvršitve odrejenih ukrepov.
4. V postopku izdaje te odločbe stroški niso nastali.

### Obrazložitev:

Zdravstveni inšpektor je dne **25.10.2013** v okviru uradnega nadzora opravil inšpekcijski pregled nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo v vodovodnem sistemu: **Brode 1**, ki je skladno z določili 6. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) v upravljanju družbe **Instalaterstvo Krek, d.o.o., Poljane 88, 4223 Poljane nad Škofjo Loko**.

Pri pregledu objekta zajetje Brode 1 je ugotovljeno, da je objekt ustrezno ograjen. V času pregleda so se na notranji strani ograje v okolici zajetja nahajale odpadle veje z okoliških dreves in propadajoča drevesna debla, kar ni v skladu z dobro higiensko prakso, saj omenjeno lahko predstavlja možnost za poškodovanje objekta zajetja in še več, zaradi prisotnosti naštetega in posledičnih procesov razkrajanja obstaja možnost neposrednega vnosa onesnaževal v samo zajetje in pitno vodo. V skladu z določili 5. Čl. Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS št. 64/04, 5/06, 58/11) je potrebno zagotavljati varovanje zajetja pred neposrednim poškodovanjem objekta in neposrednim vnosom onesnaževal v zajetje ali njegovo bližino. Na območju zajetja je dovoljeno samo vzdrževanje in obnavljanje objektov in naprav, ki služijo zajetju.

Pri pregledu je ugotovljeno tudi, da na objektu zajetje Brode 1 ni urejeno prezračevanje objekta in da na odtoku odvečne vode iz objekta ni urejen žabji pokrov ter, da je portal objekta z neposredno okolico vstopnih vrat preraščen z mahom, kar je v nasprotju z dobro higiensko prakso in določili 10. Čl. Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09). V skladu z dobro higiensko prakso je potrebno objekte redno vzdrževati in čistiti, vključno z njihovo okolico in s tem preprečevati nabiranje nečistoč v in ob objektu in s tem preprečiti vnos onesnaževal v pitno vodo. Na iztoku odvečne vode mora biti urejen žabji pokrov, ki preprečuje vstop živalim po cevi v objekt. Objekt naj bi bil tudi prezračevan, tako, da je v čim večji meri preprečen proces kondenzacije. Prezračevanje objekta mora biti urejeno tako, da sta urejena dotok in kroženje zraka na tak način, da preko sistema prezračevanja ni mogoč vnos onesnaževal (mrčes, glodalci) v objekt in pitno vodo.

Ugotovljeno stanje kaže na to, da dejavniki tveganja (čiščenje, vzdrževanje) v okviru spremljajočih higienskih programov niso obvladovani kot to določa dobra higienska praksa in določila 10. čl. Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) ter določila 5. Čl. Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS št. 64/04, 5/06, 58/11).

Glede na to notranji nadzor v okviru izvajanja spremljajočih higienskih programov ni tak, da bi obvladoval splošne dejavnike tveganja in posledično notranji nadzor na osnovah HACCP sistema ni tak, da bi deloval preventivno, oziroma omenjeno ne zagotavlja izvajanja notranjega nadzora na osnovah HACCP sistema, ki bi omogočal prepoznavanje dejavnikov tveganja, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter, ki bi omogočal predvsem stalnost nadzora na tistih mestih (KKT) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo kot določa 10. čl. Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09), v povezavi s 17. čl. Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živilo (ZZUZIS).

Za doseg tega cilja je na obravnavanem vodovodnem sistemu potrebno vzpostaviti in izvajati notranji nadzor v okviru spremljajočih higienskih programov s poudarkom na čiščenju, vzdrževanju. Omenjeno bo pomenilo, da je posledično vzpostavljen tudi notranji nadzor na osnovah HACCP sistema, ki omogoča prepoznavanje dejavnikov tveganja, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter, ki omogoča predvsem vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (KKT) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo, skladno z določili 10. čl. Pravilnika o pitni vodi v povezavi z 17. čl. Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS).

Ugotovljeno stanje ni skladno z zahtevami živilske zakonodaje, zato je zdravstveni inšpektor v 1. točki izreka te odločbe odredil, kot smiselno izhaja iz 8. točke, 27. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS).

Zakon o zdravstveni inšpekciji-uradno prečiščeno besedilo – (ZZdri-UPB2) (Ur. l. RS št. 59/06), v 3. točki, 15. člena, daje zdravstvenemu inšpektorju pooblastilo, da odredi potrebne zdravstveno – tehnične in higienske ukrepe za varstvo zdravstvene ustreznosti pitne vode.

Glede na navedeno in v skladu z 2. odstavkom, 27. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS, Ur. l. RS št. 52/00, 42/02, 47/04 ZdZPZ) je bilo potrebno izdati to odločbo.

Rok iz 1.1. točke izreka odločbe je določen v skladu z 3. odst., 7. čl. Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1 - Ur. l. RS št. 43/07), ki določa, da mora inšpektor pri določitvi roka za odpravo nepravilnosti upoštevati težo kršitve, njene posledice za javni interes in okoliščine, od katerih je odvisno, v kolikšnem času lahko zavezanec ob dolžni skrbnosti odpravi nepravilnosti. Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih dejstev in okoliščin je inšpektor ocenil, da je rok iz 1.1. točke izreka te odločbe primeren.

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1 - Ur. l. RS št. 43/07) v 29. členu nalaga zavezancu, da mora v primeru, da mu je bila izdana odločba ter določen rok, o odpravljenih nepravilnostih takoj obvestiti inšpektorja, ki mu je odločbo izdal.

Na podlagi 2. odstavka, 27. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS, Ur. l. RS št. 52/00, 42/02, 47/04 ZdZPZ) pritožba ne zadrži izvršitve odrejenih ukrepov.

Izrek 4. točke te odločbe je v skladu s petim odstavkom 213. člena Zakona o splošnem upravnem postopku.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je v skladu z 22. členom Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 106/2010, uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB5), takse prosta.

**POUK O PRAVNEM SREDSTVU:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za zdravje v roku 8 dni od dneva vročitve. Pritožbo se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik ali pa se jo pošlje priporočeno po pošti organu, ki je to odločbo izdal, to je na naslov Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah v znesku 18,12 EUR. V kolikor bo pritožba vložena, bo izdan plačilni nalog za plačilo upravne takse.



Gaber ROZMAN  
Inšpektor

Vročiti:

1. Instalaterstvo Krek, d.o.o., Poljane 88, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, ki jo zastopa direktor Krek Dejan – vročitev po ZUPU